

УТВЕРЖДЕН
приказом от 08.04.25 № 6

ПЛАН ПОДГОТОВКИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-26гг.
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ТСИ»

Г.ЧЕЛЯБИНСК
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ №38
ЕТО №45

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
1	Выполнить требования, установленные п. 4 ст. 20 ФЗ «О теплоснабжении» (пп. 9.1 п.9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 (далее - Правила):				
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (пп. 9.3.1 п. 9 Правил)	1. Подготовка выписки из утвержденного штатного расписания ООО «ТСИ». 2. Подготовка копии договора от 01.09.2022 №Э16-22 с ООО «Генерационное оборудование-инжиниринг»	МАЙ 2025	Эксплуатация, обслуживание и ремонт тепловых сетей ТСО осуществляется персоналом ООО «ТСИ». Эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования котельной осуществляется персоналом ООО «Генерационное оборудование-инжиниринг» на основании договора. Функции диспетчерской и аварийной служб ТСО осуществляется персоналом ООО «ТСИ»
		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от	-	-	ООО «ТСИ» является ЕТО, владеющей источником теплоснабжения и всеми тепловыми сетями в системе теплоснабжения №38, поэтому соглашение об управлении системой теплоснабжения отсутствует (п.5 ст. 18 ФЗ «О теплоснабжении»)

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		08.08.2012 №808 (далее - Правила организации теплоснабжения в РФ) (пп. 9.3.2 п. 9 Правил)			
		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями р. 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.03 №115 (далее - ПТЭТЭ) (пп. 9.3.3 п. 9 Правил)	1. Ревизия действующего положения о диспетчерской службе ООО «ТСИ». 2. Подготовка и утверждение положения о диспетчерской службе ООО «ТСИ» в новой редакции	ИЮНЬ 2025	
		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО),	1. Ревизия действующего перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования ООО «ТСИ». 2. Подготовка и издание приказа об утверждении перечня производственных	ИЮНЬ 2025	В составе оборудования котельной ООО «ТСИ» имеется ОПО «Сеть газопотребления ООО «ТСИ» с рег. номером А56-73537-0001 III класса опасности

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		разработанного в соответствии с п. 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 (далее - Правила промышленной безопасности) (пп. 9.3.4 п. 9 Правил)	инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в новой редакции		
		Утвержденные в соответствии с требованиями п. 2.8.4 ПТЭТЭ эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с п. 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (пп. 9.3.5 п. 9 Правил)	1. Ревизия действующих производственных инструкций объекта теплоснабжения ООО «ТСИ». 2. Подготовка и утверждение производственных инструкций объекта теплоснабжения ООО «ТСИ».	ИЮНЬ 2025	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных п. 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 №811, п. 2.3.23 ПТЭТЭ и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные п. 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (пп. 9.3.6 п. 9 Правил)	1. Актуализация сведений о необходимости повторной проверки знаний (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭТЭ) персонала, эксплуатирующего оборудование котельной. 2. Актуализация сведений о наличии действующих удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности. 3. При необходимости Проведение (обеспечение) проверки (аттестации) знаний (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭТЭ) персонала, эксплуатирующего	СЕНТЯБРЬ 2025	Эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования котельной осуществляется персоналом ООО «Генерационное оборудование-инжиниринг» на основании договора.

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
			оборудование котельной ООО «ТСИ» 4. При необходимости проведение (обеспечение) проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, оформление допусков к самостоятельной работе		
		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со ст. 10 ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (пп. 9.3.7 п. 9 Правил)	1. Подготовка и издание приказа о проведении обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО в соответствии утвержденному плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. 2. Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО	АВГУСТ 2025	
		Установленные п. 2.1.2, 2.1.3 ПТЭТЭ организационно- распорядительные документы организации о	1. Ревизия действующих приказов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под	ИЮНЬ 2025	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные п. 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (пп. 9.3.8 п. 9 Правил)	давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО 2. При необходимости подготовка и издание указанных приказов в новой редакции		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 №924н (пп. 9.3.9 п. 9 Правил)	1. Ревизия действующих инструкций по охране труда персонала, осуществляющего эксплуатацию оборудования котельной и тепловых сетей. 2. Ревизия утвержденного порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам 3. При необходимости утверждение инструкций по охране труда, порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам, в новой редакции	СЕНТЯБРЬ 2025	Эксплуатация, обслуживание и ремонт тепловых сетей ТСО осуществляется персоналом ООО «ТСИ». Эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования котельной осуществляется персоналом ООО «Генерационное оборудование-инжиниринг» на основании договора.

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		Копии утвержденных в соответствии с п. 2.3.48 ПТЭТЭ и с п. 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (пп.9.3.10 п. 9 Правил)	1. Подготовка и утверждение программы противоаварийной тренировки. 2. Подготовка и утверждение порядка проведения противоаварийных тренировок. 3. Проведение противоаварийной тренировки, занесение сведений в журнал.	СЕНТЯБРЬ 2025	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (п. 2 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (п.3 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с п. 6.2.1 ПТЭТЭ, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (пп. 9.3.11 п. 9 Правил)	1. Подготовка и утверждение температурного графика и гидравлического режима работы на отопительный период 25-26гг. 2. Подготовка и утверждение эксплуатационной инструкции по ведению и контролю режима работы системы теплоснабжения.	ИЮНЬ 2025	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены п. 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 ПТЭТЭ (п. 9.3.22 п. 9 Правил)	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и горелок, составление режимных карт оборудования, отчета о проведении испытаний	МАРТ 2025	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (п. 4 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями п. 12.9 ПТЭТЭ, п. 278 Правил промышленной безопасности (пп. 9.3.12 п. 9 Правил)	1. Утверждение инструкции по эксплуатации установки химводоподготовки, инструкции по ведению водно-химического режима, графика химконтроля за водно-химическим режимом. 2. Проведение режимно-наладочных испытаний системы водоподготовки, составление режимных карт оборудования	МАРТ 2025	
1.4	Организовывать коммерческий учет	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов	1. Оформление актов ввода в эксплуатацию	ПО МЕРЕ НЕОБХОДИ	ООО «ТСИ» не приобретает тепловую

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
	приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (п. 5 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (пп. 9.3.13 п.9 Правил)	узлов учета новых объектов теплоснабжения, вводимых в эксплуатацию в 2025. 2. Оформление актов разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей к новым объектам теплоснабжения, вводимым в эксплуатацию в 2025.	МОСТИ	энергию на стороне. Коммерческий учет реализуемой ООО «ТСИ» тепловой энергии осуществляется в узлах учета, расположенных в ИТП потребителей тепловой энергии.
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и	Разработанный в соответствии с п. 2.7.10 ПТЭТЭ нормативно-технический документ об	1. Ревизия действующих локальных актов, регулирующих производство ремонтных	СЕНТЯБРЬ 2025	В составе ОПО «Сеть газопотребления ООО «ТСИ» с рег. номером А56-73537-0001 III класса

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
	(или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (п. 6 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные ПТЭТЭ - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (пп.9.3.14 п. 9 Правил)	работ. 2. Утверждение положения об организации ремонтных работ, регулирующего по организацию ремонтного производства, разработку ремонтной документации, планирование и подготовку к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемку и оценку качества ремонта		опасности такие технические устройства как тепловые сети отсутствуют
1.6	Обеспечивать надежное	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных	1. Внесение при необходимости в паспорта	ПО МЕРЕ НЕОБХОДИ	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
	теплоснабжение потребителей (п. 7 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона о	водогрейных котельных установок, оборудования, работающего под избыточным давлением выводов о продлении срока эксплуатации. 2. Внесение при необходимости в паспорта оборудования, не являющегося ОПО, отметок о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации. 3. Внесение при необходимости в паспорта оборудования отметок о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных	МОСТИ	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с п. 13.2 ПТЭТЭ; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (пп. 9.3.15 п. 9 Правил)	клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации.		
		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с п. 3.1.3 ПТЭТЭ (пп. 9.3.16 п. 9 Правил)	1. Произвести очередные осмотры здания и сооружений котельной, тепловых сетей, составить акты. 2. Внести результаты осмотров в журналы и паспорта здания и сооружений, тепловых сетей.	АПРЕЛЬ, СЕНТЯБРЬ 2025	Обследование (освидетельствование) технического состояния здания котельной ООО «ТСИ» специализированной организацией осуществлено в 2024. Срок следующего технического освидетельствования составляет 10 лет.

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями п. 3.3.14 ПТЭТЭ отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (пп. 9.3.17 п. 9 Правил)	1. Ревизия актов и паспортов дымовых труб. 2. Проведение инструментальной проверки заземляющего контура. 3. Внесение в паспорта дымовых труб результатов наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура.	ИЮНЬ 2025	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные п. 6.2.32 ПТЭТЭ (пп. 9.3.18 п. 9 Правил)	-	-	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру, по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, по определению гидравлических потерь тепловых сетей ООО «ТСИ» проведены в 2024 Согласно п. 6.2.32 ПТЭТЭ указанные испытания проводятся 1 раз в 5 лет.
		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с п. 6.2.16 ПТЭТЭ (пп.9.3.19 п. 9 Правил)	1. Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей. 2. Оформление актов гидравлических испытаний.	АВГУСТ 2025	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), , и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены п. 6.2.34 - 6.2.37 ПТЭТЭ (пп. 9.3.20 п. 9 Правил)	1. Осуществление мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах (шурфовка). 2. Оформление акта контроля за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети.	ИЮНЬ 2025	
		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены п. 5.3.37, 6.2.17, 12.18 ПТЭТЭ, (пп.9.3.21 п. 9 Правил)	1. Проведение промывки и очистки тепловых сетей в случаях, предусмотренных ПТЭТЭ. 2. Оформление актов промывки и очистки тепловых сетей.	АВГУСТ 2025	
		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями п. 6.2.43 ПТЭТЭ (пп. 9.3.23 п. 9 Правил)	1. Проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов на трассах трубопроводов. 2. Оформление акта измерений удельного электрического сопротивления грунта и	МАЙ 2025	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
			потенциалов блуждающих токов.		
		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями п. 6.2.48 ПТЭТЭ (пп. 9.3.24 п. 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	-	В составе оборудования котельной и тепловых сетей ООО «ТСИ» насосные станции отсутствуют
		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов	1. Ревизия имеющихся запасов резервного топлива (ДТ) согласно проектной документации котельной. 2. При необходимости замена резервного топлива (ДТ).		Поставка основного топлива (природный газ) на котельную ООО «ТСИ» осуществляется по договору с ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Срок действия договора – до 31.12.2032

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 №377 (пп. 9.3.25 п. Правил)			

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		Утвержденный в соответствии с требованиями п. 2.7.3 ПТЭТЭ, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н (пп.9.3.26 п. Правил)	1. Ревизия перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ на оборудовании котельной и тепловых сетях (аварийный запас). 2. Утверждение перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ на оборудовании котельной и тепловых сетях (аварийный запас) в новой редакции. 3. При необходимости приобретение дополнительных материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации.	АПРЕЛЬ 2025 СЕНТЯБРЬ 2025	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		В соответствии с требованиями ч.1 с. 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Заключение договора об обязательном страховании гражданской ответственности владельца ОПО на новый срок	ИЮЛЬ 2025	ООО «ТСИ» выдана лицензия на эксплуатацию ОПО (регистрационный номер лицензии Л057-00109-74/01661717)
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству	-	-	В составе имущества ООО «ТСИ» отсутствуют объекты, построенные для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения согласно утвержденной актуализированной схеме теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
	программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (п. 8 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 №85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно ч.8 ст. 20 и ч. 10 ст. 29 Федерального закона о теплоснабжении) (пп. 9.3.29 п. 9 Правил)			

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
1.8.	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (п.9 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями п. 15.4.3 ПТЭТЭ и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные п. 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	1. Утверждение плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения. 2. Согласование плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с органом местного самоуправления	МАРТ 2025 АПРЕЛЬ 2025	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО ООО «ТСИ» утвержден и согласован в установленном порядке в 2024. Срок действия плана для объекта III класса опасности составляет 5 лет

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абз. вторым п. 2 ст. 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований п. 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 ПТЭТЭ и п. 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (пп. 9.2 п. 9 Правил				
		Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований п. 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 ПТЭТЭ и п. 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный	1. Выполнение предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период 2. Подготовка справки отсутствия невыполненных в установленные сроки предписаний	ПО МЕРЕ НЕОБХОДИ МОСТИ ОКТАБРЬ 2025	

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Мероприятия для выполнения требования	Срок	Примечание
		период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абз.м вторым п. 2 ст. 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (пп. 9.2 п. 9 Правил)			